

13.06.2018



AB 766

Aleksandrów Kujawski dnia 05.06.18

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY DO SPOŻYCIA
NR LHK-632-1-304/S/18

Kod próbki:
LHK-310/S/18



Dane klienta	Gmina Miejska Nieszawa 87-730 Nieszawa ul. 3 Maja 2		
Znak sprawy	LHK-3241-1-19/18		
Rodzaj badanej próbki	woda do spożycia.		
Miejsce pobrania próbki	Mieszkanie prywatne ul. Żabieniec Nieszawa - kran w kuchni.		
Data / godz. pobrania próbki	29.05.18/ godz. 10:30		
Osoba pobierająca próbkę	Joanna Łatkowska -pracownik PSSE w Aleksandrowie Kujawskim		
Metoda pobrania próbki	PN-EN ISO 19458:2007		
Data /godz. dostarczenia próbki do Laboratorium	29.05.18/ godz.11:00		
Temperatura pobrania próbki	14,7°C		
Stan próbki	Próbkę dostarczono w butelce szklanej jałowej w stanie prawidłowym w termotorbie.		
Temperatura transportu	4,2-8,0°C		
Data rozpoczęcia badania	29.05.18	Data zakończenia badania	30.05.18

Wyniki badań mikrobiologicznych

Lp.	Badana cecha/metoda	Jednostka	Wynik próbki:	Przedział niepewności pomiaru	Dopuszczalne wartości dla wody do spożycia	Dokumenty odniesienia
1.	Obecność i liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	A j.t.k./100ml	0	-	0	PN-EN-ISO 9308-1:2014-12 PN-EN-ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04
2.	Obecność i liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	A j.t.k./100ml	0	-	0	PN-EN-ISO 9308-1:2014-12 PN-EN-ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04

j.t.k - jednostki tworzące kolonie

Osoba autoryzująca

KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego
[Signature]
mgr Justyna Nisterenko

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY DO SPOŻYCIA
NR LHK-632-1-304/S/18


Wyniki badań fizyko-chemicznych

Lp.	Badana cecha/metoda	Jednostka	Wynik próbki:	Rozszerzona niepewność pomiaru	Dopuszczalne wartości dla wody do spożycia	Dokumenty odniesienia
-----	---------------------	-----------	---------------	--------------------------------	--	-----------------------

Nie badano

Zatwierdził

KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego



mgr Justyna Nisterenka

- Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za etap pobrania i transportu próbek do laboratorium.
- Wyniki badań podane w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do próbek pobranych w dniu określonym w sprawozdaniu
- Wyniki badań objęte zakresem akredytacji (akredytacja AB 766) oznaczane są symbolem **A**, wyniki spoza zakresu akredytacji oznaczane są symbolem **NA**
- Bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego PSSE w Aleksandrowie Kujawskim sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
- Podane wartości niepewności nie obejmują etapu pobierania i transportu próbki i stanowią niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.
- W przypadku badań mikrobiologicznych przy wynikach podawana jest niepewność wyniku obliczana wg PKN-ISO/TS 19036.
- Klient ma prawo złożenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań
- Wartości dopuszczalne podano wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13. listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015r poz.1989).

Koniec sprawozdania z badań